



Nr.	Nosaukums	Tips	Mērvienība		
				Skaitis.	Piezīmes.
<b>KSS-1 elektroapgāde</b>					
<b>1</b>	<b>Ārējie elektroapgādes tīkli</b>				
	Kabelis ar vara dzīslām	NYJ-J 3x1.5 mm2	m	11	
	Kabelis ar vara dzīslām	NYM 3x2.5 mm2	m	1	
	Kabelis ar vara dzīslām	NYM 5x2.5mm2	m	3	
	Kabelis ar vara dzīslām	NYJ-J 5x6mm2	m	7	
	Caurule, gofrēta	PE, 50mm	m	5	Evocab Flex
	Signāllente		m	6	
	Cilindriskis, tērauda apgaismojuma stabs, L=3,5m		gab.	1	3,0m virs zemes
	Apgaismojuma staba pamats, betona ar blīvējumu		kompl.	1	
	Ielu gaismeklis ar Na spuldzi	1x100W E40 IP65	kompl.	1	
	Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi		kompl.	1	
<b>2.</b>	<b>Sadalņu iekārtas un ierīces</b>				
	Sadalne 650x400x230mm ar montāžas plati, DIN sliedi un stiprinājumiem	IP65,metāla	kompl.	1	(GS-1)
	Ķemmveida fāzes kopne	3f,12 mod.	kompl.	2	
	Pārslēdzis, 3-fazīgs,400V,Din slidei	In=25A	gab.	1	
	Automāts	1B6A	gab.	2	
	Automāts	1B16A	gab.	1	
	Automāts	3C20A	gab.	1	
	B+C klases pārsprieguma novadītājs TN-C sistēmai	P-HMS 280 3	kompl.	1	
	Termostats ar iebūvētu sensoru sadalnēm		kompl.	1	
	Sildītājs sadalnēm	0.1 kW	gab.	1	
	Zemējuma kopne		kompl.	1	
	Nulles kopne		kompl.	1	
	Kontaktdakša	32A 400V IP65	gab.	1	
	Vara 1dzīslu kabelis, melns	H07V-K 1x6mm2	m	6	
	Zemējuma vads dz/zaļš	H07V-K 1x16 mm2	m	3	
<b>3.</b>	<b>Zemējuma kontūrs</b>				
	Zemējuma stienis	D16; 5000mm.	gab.	3	
	Pretkorozijas lentā		gab.	1	J.PROPSTER
	Horizontālais zemētājs	Fe/Zn 30mm x 3.5mm	m	10	
	Zemējuma izvads, apaļstieple	Fe/Zn D10mm.	m	3	
	Zemējuma vads dz/zaļš	H07V-K 1x16 mm2	m	2	
	Parējas spāile	SM2.11	gab.	1	ENSTO
	Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi		kompl.	1	

- 1.Projekts izstrādāts saskaņā ar iesniegtiem tehniskiem uzdevumiem.
2. Dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāma kopā ar rasējumiem.
3. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu.
4. Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktiem pēc projekta izstrādāšanas.
5. Visus iekārtu tipus saskaņot ar Pasūtītāju.


Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	<b>Būve:</b> Atdzelžošanas stacijas, ūdensvada rekonstrukcija, kanalizācijas vadu, kanalizācijas spiedvada un pārsūkņēšanas stacijas būvniecība Sventē, Sventes pagastā, Daugavpils novadā			
				<b>Lapas nosaukums</b> Specifikācija (ELT daļa)			
Izstrādāja	A.Drīzļonoks		01.2014.	Obj. Reģ.Nr.: Nr.3-24/1			
				Pr. Stadija TP	Marka IS	Lapa 1	Mērogs -
Inv.Nr.	Paraksts	Datums		 <b>Ekolat sia</b> <b>Daugavpils,</b> <b>1.Preču 30a</b> <b>T.65424646</b>			

Nr.	Nosaukums	Tips	Mērvienība		
				Skaitis.	Piezīmes.
<b>4.</b>	<b>Pamatdarbi</b>				
	Tranšeju rakšana/aizberšana ar blietiešanu 1 vai 2 caurulēm, zem.konturam		m	10	
<b>ŪAS elektroapgādes tīklu pārslēgums</b>					
<b>1.</b>	<b>Ārējie elektroapgādes tīkli</b>				
	Kabelis ar vara dzīslām	NYJ-J 2x1.5 mm2	m	18	
	Kabelis ar vara dzīslām	NYM 3x2.5 mm2	m	18	
	Kabelis ar vara dzīslām	NYM 5x4.0mm2	m	18	
	Gala uzņēmā	EPKT-0015	gab.	2	Raychem
	Caurule, gofrēta	PE, 75mm	m	3	Evocab Flex
	Signāllente		m	3	
	Kabeļnosegekrāns 4x35	L=2,5m	gab.	1	JAUDA
	PVC kab.kanāls	60x60mm	m	2	
	Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi		kompl.	1	
<b>2.</b>	<b>Sadalņu iekārtas un ierīces</b>				
	Automāts	3C16A	gab.	1	
	Vara 1dzīslu kabelis, melns	H07V-K 1x4.0mm2	m	6	
	B+C klases pārsprieguma novadītājs TN-C sistēmai	P-HMS 280 3	kompl.	1	
	Zemējuma vads dz/zaļš	H07V-K 1x16 mm2	m	3	
<b>3.</b>	<b>Iekšējie tīkli</b>				
	Kabelis ar vara dzīslām	NYM 3x1.5mm2	m	36	
	Kabelis ar vara dzīslām	NYM 5x2.5mm2	m	28	
	Kabelis ar vara dzīslām	NYM 4x4.0mm2	m	6	
	Kabelis ar vara dzīslām	NYM 5x4.0mm2	m	4	
	Kabelis ar vara dzīslām	NYM 4x10.0mm2	m	6	
	Kabelis ar vara dzīslām	NYM 5x10.0mm2	m	6	
	Kabelis ar vara dzīslām, ekranēts	NYCY 4X1,5/1,5	m	26	
	Kabelis ar vara dzīslām, ekranēts	EKKJ 4X4/4	m	6	
	Kabelis ar vara dzīslām, ekranēts	EKKJ 4X10/10	m	7	
	Gala uzņēmā	POLT -01/5x10- 35	gab.	2	Raychem
	Gala uzņēmā	EPKT-0015	gab.	6	Raychem
	USI iekārtas vadības bloks „TF5”		kompl.	1	piegādāts komplektā ar USI iekārtu
	Frekvenču pārveidotājs	CUE 3X380- 500V IP55	kompl.	2	Grundfos

1. Projekts izstrādāts saskaņā ar iesniegtiem tehniskiem uzdevumiem.
2. Dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāma kopā ar rasējumiem.
3. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu.
4. Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktiem pēc projekta izstrādāšanas.
5. Visus iekārtu tipus saskaņot ar Pasūtītāju.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	<b>Būve:</b> Atdzelzošanas stacijas, ūdensvada rekonstrukcija, kanalizācijas vadu, kanalizācijas spiedvada un pārsūkņēšanas stacijas būvniecība Sventē, Sventes pagastā, Daugavpils novadā			
				<b>Lapas nosaukums</b> Specifikācija (ELT daļa)			
Izstrādāja	A.Drizļionoks		01.2014.	Obj. Reģ.Nr.: Nr.3-24/1			
				Pr. Stadija	Marka	Lapa	Mērogs
Inv.Nr.	Paraksts	Datums		TP	IS	2	-
						<b>Ekolat sia</b> Daugavpils, 1.Preču 30a T.65424646	

Nr.	Nosaukums	Tips	Mērvienība		
				Skaitis.	Piezīmes.
		5.5KW 13A			
	Frekvenču filtrs	Sine Wave filter 200-500 17A IP20 130B2446	kompl.	1	Grundfos
	Spiediena devējs (darbībai ar CUE frekv. pārveidotājiem)		kompl.	2	
	PVC kab.kanāls	40x60mm	m	44	
	Krāsota tērauda caurule ar stiprinājumiem	D32mm	m	12	
	Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi		kompl.	1	
<b>4.</b>	<b>Rezerves barošanas stacija</b>				
	Dīzeļģenerators stacionārais ar klusināto virsbūvi ārējai uzstādīšanai , S=20 kVA (P=16.0kW) ar ARI sadalni, apgr. skaits=1500 apgr.		kompl.	1	SDMO, K22 vai analogs

<p>1. Projekts izstrādāts saskaņā ar iesniegtiem tehniskiem uzdevumiem.  2. Dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāma kopā ar rasējumiem.  3. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu.  4. Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktiem pēc projekta izstrādāšanas.  5. Visus iekārtu tipus saskaņot ar Pasūtītāju.</p>							
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	<b>Būve:</b> Atdzelžošanas stacijas, ūdensvada rekonstrukcija, kanalizācijas vadu, kanalizācijas spiedvada un pārsūknēšanas stacijas būvniecība Sventē, Sventes pagastā, Daugavpils novadā			
				<b>Lapas nosaukums</b> Specifikācija (ELT daļa)			
Izstrādāja	A. Drizļionoks		01.2014.	Obj. Reģ.Nr.: Nr.3-24/1			
				Pr. Stadija TP	Marka IS	Lapa 3	Mērogs -
Inv.Nr.	Paraksts	Datums				<b>Ekolat sia</b> Daugavpils, 1.Preču 30a T.65424646	